

Fiche synthétique RPQS

Assainissement 2024

Indicateurs réglementaires

Nombre d'abonnés en assainissement :

	2022	2023	2024
27 communes en régie	19 446		
La Boissière en DSP*	(28 communes en régie dès 2022)	19390	19 536

* Délégation de Service Public

Décomposition du prix (part assainissement) :

REGIE	Prix Unit. 2022	Prix Unit. 2023	Prix Unit. 2024
Abonnement régie	67 €	67 €	67 €
Consommation régie	1.05 €	1.1078 €	1.36 €

AGENCE DE L'EAU

Redevance Modernisation des réseaux de collecte	0.160	0.160	0.16 €
Le M ³ HT et Hors redevance	1.60 €	1.83 €	1.91 €
Le M ³ TTC (part assainissement)	1.95 €	2.01 €	2.29 €

Prix total de l'eau (eau + assainissement) : 4.55 € TTC

Agents :

42 agents au total au service des eaux dont 21 agents mobilisés sur la question de l'assainissement avec des postes spécifiques tels que :

1 chargé d'opérations sur les stations d'épuration

3 conducteurs de stations d'épuration

2 opérateurs pour les postes de relevage

1 électromécanicien

1 technicien spanc (assainissement non collectif)

Et des agents aux missions transversales (eau et assainissement) : agents administratifs, agents des équipes travaux et réseaux.

Equipements et indicateurs :

7 stations d'épurations à boues activées

14 stations à filtres plantés de roseaux

8 stations en lagune

5 fosses septiques, 1 décanteur (Puéchabon)

74 postes de relevage

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale moyen :

88.7 points /120 (critère d'éligibilité Agence de l'eau : min. 30 points).

Taux de desserte assainissement collectif : 91 %.



Assainissement non collectif :

1729 installations autonomes.

62.18 % : taux de conformité des installations autonomes.

162 visites réalisées.

Réseaux :

377.90 km de réseaux (28 communes).

1957 mètres linéaires renouvelés (0.7 % du réseau).

16 549 mètres linéaires curés en préventif (5.7 % du réseau).

21 débouchages en curatif.

Stations d'épuration sup. à 2 000 Egh :

6/6 stations conformes.

485 tonnes de boues de matières sèches produites et 348 tonnes évacuées. Bonne valorisation des boues.

Relation clientèle :

67 réclamations écrites en assainissement dont 51 demandes de dégrèvement. Taux de réclamation : 0.5 %.

1.3 millions d'€ facturés (consommation). Autres facturations : 155 797 € (Travaux) et 382 061 € (PFAC).



Bilan des 6* stations d'épuration supérieures à 2 000 Equivalent habitant :

*Stations : Aniane, Gignac, Le Pouget, Montarnaud, St André-de-Sangonis, St Pargoire.

	2022	2023	2024
Taux de charge hydraulique en entrée des stations	Tous Bons	Tous Bons	Tous Bons
Taux de charge organique en entrée des stations	Tous Bons	Tous Bons	Tous Bons
Qualité des rejets en sortie de station dans le milieu naturel	Tous bons sauf pour Gignac (2 valeurs réhabilitaires)	Tous bons	Tous bons
Audit réalisé par le service technique du département sur le fonctionnement et l'entretien des stations	Tous satisfaisants sauf pour Gignac (bilan du jour de l'audit)	Tous satisfaisants	Tous satisfaisants

Conformités de performance épuratoire des 6 stations d'épuration, selon la Police de l'eau :

	2022	2023	2024
Conformité des équipements d'épuration des stations (directive européenne) - P.204.3	Tous Conformes sauf pour Gignac	Tous Conformes	Tous Conformes
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration des stations (directive européenne) - P.205.3	Tous Conformes sauf pour Gignac	Tous Conformes	Tous Conformes
Conformité des performances des équipements d'épuration selon les arrêtés de rejet des stations (arrêté préfectoral) - P.254.3	Tous Conformes sauf pour Gignac	Tous Conformes sauf Aniane	Tous Conformes

Pour les petites stations de 200 à 2 000 Egh :
78 % sont conformes (4 non conformes sur 18).

Grandes opérations :

- Mise en œuvre du Schéma Directeur communautaire en assainissement (72 % d'opérations réalisées).
- Travaux de renouvellement de réseaux (La Boissière, Jonquières, Puéchabon,, Plaissan, Saint-André-de-Sangonis).
- Etude de faisabilité en vue de l'extension de la station d'épuration de Gignac.
- Etude préalable en vue de la création de la station d'épuration d'Arboras
- Mise en service de la station Mas d'Agrès à La Boissière.
- Etudes de faisabilité des stations d'épuration de Plaissan et Puéchabon

Recettes et Dépenses en Assainissement :

(millions d'€ HT)	2022	2023	2024
Recettes de Fonctionnement	4	5.1	5.4
Dépenses de Fonctionnement	3.7	4.3	4.8
Recettes d'Investissement	5.07	2.4	3.5
Dépenses d'Investissement	3.6	5.5	3.1

Rapport annuel complet sur le Prix et la Qualité de Service sur l'agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr